



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

II COMMISSIONE CONSILIARE

Lavori Pubblici - Urbanistica - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica

Edilizia Scolastica ed Edilizia Pericolante- Città Storica - Traffico

Via Ausonia, 69 Tel. 0917401451-1448

secondacommissione@comune.palermo.it

VERBALE N. 153 del giorno 08.08.2018

Approvato in data 20/08/2018

ORDINE DEL GIORNO: Numero 267/U del 30.07.2018

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO

ORARIO DI CONVOCAZIONE: Primo Appello ore :08,00 ----- Secondo Appello ore 09,00

ORARIO INIZIO SEDUTA__ 09,00 _____

CONSIGLIERI PRESENTI		Presente Assente	ORA ENTRATA PRIMO APPELLO	ORA USCITA	ORA ENTRATA SECONDO APPELLO	ORA USCITA	ORA ENTRATA	ORA CHIUSURA SEDUTA
Lo Cascio	Giovanni	P	08,00	-----	09,00	-----	-----	10,15
Caronia	Maria Anna	A	A	A	A	A	A	A
Argiroffi	Giulia	P	A	-----	09,00	-----	-----	10,15
Catania	Giusto	A	A	A	A	A	A	A
Ferrara	Fabrizio	P	A	-----	09,30	-----	-----	10,15
Russo	Girolamo	P	A	-----	09,00	-----	-----	10,15
Tantillo	Giulio	P	A	-----	09,00	09,45	-----	-----

SINTESI VERBALE

(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante *per relationem* del presente verbale, e che dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all'Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale)

L'anno 2018, giorno otto, del mese di Agosto, si riunisce la Seconda Commissione Consiliare, giusta convocazione avvenuta con nota prot. n. 267/U del 30.07.2018.

Alle ore 08,00, in prima convocazione, risulta presente il consigliere Lo Cascio, e constatato che non è raggiunto il quorum legale, rimanda alle ore 09,00, in seconda convocazione.

Alle ore 09,00, in seconda convocazione, sono presenti i consiglieri Lo Cascio, Argiroffi, Russo e Tantillo.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che la Commissione è validamente costituita, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente la consigliera Argiroffi, così come richiesto nella seduta del giorno 02.08.2018 comunica di avere, inviato Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana,



COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
II COMMISSIONE CONSILIARE

Lavori Pubblici - Urbanistica - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica
Edilizia Scolastica ed Edilizia Pericolante- Città Storica - Traffico
Via Ausonia, 69 Tel. 0917401451-1448
secondacommissione@comune.palermo.it

Lavori Pubblici, Manutenzioni, COIME, Cantiere Municipale, Riqualficazione del Patrimonio Comunale, Pianificazione Urbana e Territoriale del Comune di Palermo a nome del Gruppo consiliare M5S, la sotto elencata documentazione:

- 1) Copia dei titoli edilizi abilitanti relativi alle seguenti lottizzazioni, citate dalla pagina 56 alla pagina 61 della Relazione generale dello "Schema di Massima del PRG";
- 2) Copia della circolare diramata ai dirigenti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Palermo, in data 20.02.2009 dall'architetto Lazzaro, nella qualità di dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Palermo.

Le suindicate richieste formano parte integrante del presente verbale.

Alle ore 10,00, convocato per le vie brevi, entrano in aula l'ing. Lauriano e l'arch. Balsamo, per riferire sul cantiere di viale Regione Siciliana, svincolo corso Calatafimi.

Chiede la parola l'arch. Balsamo e riferisce L'intervento rientra nell'ambito dell'Accordo quadro su ponti e cavalcavia di proprietà o competenza comunale gestito dall'ufficio Infrastrutture e Servizi a rete" e che le lavorazioni riguardanti questo cavalcavia in esame, si possono raggruppare in quattro tipologie:

- Bonifica frontalini impalcato in cemento armato;
- Risanamento puntuale intradosso impalcato;
- Risanamento paratie in c.a. di contenimento terrapieni stradali (lato mare);
- Realizzazione parapetto protettivo nell'area a verde (lato monte)

Dai sopralluoghi eseguiti, si è constatata la necessità di attivare degli interventi manutentivi necessari per scongiurare distacchi improvvisi dai frontalini e dall'intradosso dell'impalcato di porzioni decoese oggetto di ammaloramenti e/o danni causati dai veicoli circolanti. In tale intradosso, si possono constatare le ali inferiori delle travi in cemento armato precompresso e tra queste le "coppelle" di chiusura costituite da piastre cementizie alleggerite con materiali quali postistirolo.

Un primo intervento riguardante la parte dell'impalcato (intradosso) danneggiato dai veicoli in transito, su richiesta di questo Ufficio Infrastrutture, è stato eseguito dal Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo che nel mese di gennaio 2016, ha dato corso ad una puntuale verifica delle parti rimuovendo quelle parzialmente decoese. Le operazioni hanno interessato anche i frontalini laterali dell'impalcato in c.a. che mostravano esfoliazioni e rigonfiamenti legati all'ossidazione delle armature oggetto di infiltrazioni delle acque meteoriche. Pertanto necessitava completare la procedura di ripristino assoggettando le parti ai trattamenti manutentivi finali per ripristinare le condizioni originarie e definire gli interventi avviati.

Tra le operazioni di cantiere previste si comprende anche lo smontaggio temporaneo della cartellonistica stradale apposta sui frontalini dell'impalcato e del rimontaggio al termine delle operazioni che interesseranno i



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

II COMMISSIONE CONSILIARE

Lavori Pubblici - Urbanistica - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica

Edilizia Scolastica ed Edilizia Pericolante- Città Storica - Traffico

Via Ausonia, 69 Tel. 0917401451-1448

secondacommissione@comune.palermo.it

frontalini, al fine di interessare le parti oggi occultate dai cartelli e non ispezionabili. I lavori dovrebbero concludersi tra quattro cinque giorni. Per criteri di sicurezza ed economicità, non saranno svolti nelle ore notturne.

Interviene la consigliera Argiroffi e chiede quanto ammonta l'importo della somma stanziata dall'accordo quadro e quante sono le risorse ad oggi utilizzate, per la manutenzione del Ponte di viale della Regione Siciliana.

L'arch. Balsamo risponde che per l'accordo Quadro 2015/2017, è stata stanziata la somma di € 365.000,00 ad oggi, sono stati spesi € 214.000,00. Precisa inoltre che da sopralluoghi eseguiti, si è inoltre appurato la necessità di operare su alcune parti delle paratie in cemento armato dei terrapieni laterali, in particolare quello realizzato dalla parte lato mare: anche in questo caso le piogge hanno degradato soprattutto le parti sommitali e alcune parti basamentali interessate dall'azione erosiva dei battenti d'acqua che scorrevano nelle giornate piovose.

Il consigliere Ferrara chiede agli Uffici notizie sul cantiere aperto in via Emily Balch.

Interviene l'arch. Balsamo e risponde che il cantiere è chiuso per problemi strutturali. Le criticità rilevate (elementi delle travi del sovrappasso della Circonvallazione in fase di distacco), sono state rimosse, ma ancora si deve mettere in sicurezza una parte del ponte.

Interviene la consigliera Argiroffi e chiede notizie sulla sicurezza del Ponte Oreto.

L'arch. Balsamo risponde che la messa in sicurezza del Ponte Oreto, è inserita nel programma Triennale delle Opere Pubbliche, ma si deve fare la gara per affidare la progettazione dei lavori.

Alle ore 10,15, termina l'audizione e considerato che nessuno dei consiglieri chiede di intervenire, il Presidente, dichiara chiusa la seduta, rimandando l'approvazione del presente verbale alla prima seduta utile.

ORARIO FINE SEDUTA 10,15

Il Segretario Verbalizzante

Leonardo Firicano

Il Presidente

Cons. Giovanni Lo Cascio