LEGENDA

- (A) Palo H=7 con corpo illuminante tipo 1 da 60W IMBC
- (B) Palo H=8 con corpo illuminante tipo 1 da 90W IMBC
- (C) Palo H=9 con corpo illuminante tipo 1 da 90W IMBC
- (D) Palo H=10 con corpo illuminante tipo 1 da 140W IMBC
- (E) Palo H=10 con sbraccio 1,5 e corpo illuminante tipo 1 da 140W IMBC
- (F) Palo H=10 con sbraccio 2.5 e corpo illuminante tipo 3 da 140W IMBC
- (G) Palo H=5 con corpo illuminante tipo 5 da 42W LED
- (H) Lanterna artistica in sospensione tipo 4 da 90W IMBC
- Pozzetto 40x40x50
- Pozzetto esistente
- Quadro elettrico
- Tubo in trincea diametro 90
- Tubo in trincea esistente
- M Muffola in resina colata

Tutte le dorsali sono in cavo FG7R di sezione come indicato in planimetria
Tutte le derivazione ai corpi illuminanti sono in cavo FG7R 2x1x2.5 mmq
IMBC = loduri metallici con bruciatore ceramico

QUADRO DI UNIONE



AMG Energia SpA

Città di Palermo

LAVORI DI RINNOVAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
ALL'INTERNO DEL QUADRILATERO
SCIUTI - LAZIO - LIBERTA' - PATERNO'

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato: TAV. 4.2	*Oggetto:* Planimetria nuovi impianti
Scala: 1.500	
Data: Maggio 2012	

Gruppo di Progettazione:	*AMG Energia SpA - Direzione Energia* *- Ing. Vincenzo Gagliardo* *- Per. Ind. Francesco Graziano* *- Ing. Daniele Tringali* *- Ing. Germana Poma* *- Ing. Walter Morgano*
Coord. sicurezza in fase di progettazione:	*- Ing. Salvatore Luparello*
Relazione Geologica:	*Dott. Geologo Antonio Gallo*
Responsabile Unico del Procedimento:	*Esp. Perito Elet. Bartolomeo Di Giovanni*