



















**LEGENDA**

-  CENTRALE RILEVAZIONE INCENDIO
-  RILEVATORE OTTICO DI FUMO
-  RILEVATORE OTTICO DI FUMO INSTALLATO SOTTOPAVIMENTO
-  RILEVATORE A TECNOLOGIA MULTIPLA
-  RILEVATORE TERMOVELOCIMETRICO
-  RILEVATORE DI OSSIGENO
-  SONDA ANTIALLAGAMENTO (INSTALLATO SOTTOPAVIMENTO)
-  UNITA' DI CAMPIONAMENTO ARIA DA CANALE
-  MODULO COMANDO E SEGNALAZIONE (1 ingresso / 1 uscita)
-  MODULO COMANDO E SEGNALAZIONE (4 ingressi / 4 uscite)
-  RIPETITORE OTTICO
-  PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO
-  PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "ALLARME INCENDIO"
-  PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "EVACUARE IL LOCALE"
-  PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "VIETATO ENTRARE"
-  UNITA' DI SPEGNIMENTO INCENDIO
-  SCATOLA DI DERIVAZIONE DIM 120x80x50mm
- ALIMENTAZIONE - CAVO 2x1.5
- - - - COLLEGAMENTI - CAVO 1 CP TWISTATO E SCHERMATO
- LOOP - CAVO UNA COPPIA A NORMA CEI 20.22 SCHERMATO AWG 2x1mmq

**NOTA:**  
 Le centrali degli impianti TVCC, CONTROLLO ACCESSI ANTINTRUSIONE, E RILEVAZIONE INCENDI saranno installate in un unico armadio RACK 19" ubicato nell'ufficio movimento.

COMUNE DI PALERMO COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



IMPRESA ESECUTRICE:



**PROGETTO ESECUTIVO**

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

**FERMATA LIBERTÀ'**

**IMPIANTI SAFETY  
 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO  
 SCHEMA A BLOCCHI**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA
RS72	01	E	ZZ	DX	FV0107	005	C	/

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)

PROGETTAZIONE  
 INFRASTRUTTURE  
**PROGIN S.p.A.**

(Capogruppo Mandataria)

**sab**  
 gruppo esc

(Mandante)

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Emissione	R. Giannattasio	07.09.10	R. Piccirillo	08.09.10	S. Esposito	12.09.10
B	Emesso a seguito istruttoria ITALFERR	R. Giannattasio	19.09.11	R. Piccirillo	19.09.11	S. Esposito	19.09.11
C	Rev. a seguito istruttoria n. RS07-1W01_11_298	R. Giannattasio	09.11.11	R. Piccirillo	09.11.11	S. Esposito	09.11.11