




















LEGENDA

-  CENTRALE RILEVAZIONE INCENDIO
-  RIVELATORE OTTICO DI FUMO
-  RIVELATORE OTTICO DI FUMO INSTALLATO SOTTOPAVIMENTO
-  RIVELATORE A TECNOLOGIA MULTIPLA
-  RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO
-  RIVELATORE DI OSSIGENO
-  SONDA ANTIALLAGAMENTO (INSTALLATO SOTTOPAVIMENTO)
-  UNITA' DI CAMPIONAMENTO ARIA DA CANALE
-  MODULO COMANDO E SEGNALAZIONE (1 ingresso / 1 uscita)
-  MODULO COMANDO E SEGNALAZIONE (4 ingressi / 4 uscite)
-  RIPETITORE OTTICO
-  PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO
-  PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "ALLARME INCENDIO"
-  PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "EVACUARE IL LOCALE"
-  PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "VIETATO ENTRARE"
-  UNITA' DI SPEGNIMENTO INCENDIO
-  SCATOLA DI DERIVAZIONE DIM 120x80x50mm
- ALIMENTAZIONE - CAVO 2x1.5
- COLLEGAMENTI - CAVO 1 CP TWISTATO E SCHERMATO
- LOOP - CAVO UNA COPPIA A NORMA CEI 20.22 SCHERMATO AWG 2x1 mmq

NOTA:
Le centrali degli impianti TVCC, CONTROLLO ACCESSI ANTINTRUSIONE, E RILEVAZIONE INCENDI saranno installate in un unico armadio RACK 19".

COMUNE DI PALERMO COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:



IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTO ESECUTIVO
PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

FERMATA POLITEAMA
IMPIANTI SAFETY
IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO
SCHEMA A BLOCCHI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO	DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA
RS72	01	E	ZZ	DX	FV0307	004	C	/	

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)

 (Capogruppo Mandataria)

 (Mandante)

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Emissione	R.Giannattasio	07.09.10	R. Piccirillo	08.09.10	S. Esposito	12.09.10
B	Emesso a seguito istruttoria ITALFERR	R.Giannattasio	19.09.11	R. Piccirillo	19.09.11	S. Esposito	19.09.11
C	Rev. a seguito istruttoria n. RS07-1W01_11_298	R.Giannattasio	09.11.11	R. Piccirillo	09.11.11	S. Esposito	09.11.11