



19	Cavo comandi/segnali da PLC a CDZ	22	Plafoniera (1x18) W esterna
18	Cavo collegamento unità interna-unità esterna CDZ	21	Plafoniera (2x18) W con gruppo emergenza
17	Cavo TELEFONICO 4 COPPIE 8x0,6mmq	20	Sensore di fumo
16	Cavo allarmi STAZIONE DI TESTA FR2H20R 450/750V 7x1,5mmq		
15	Cavo allarme alta temperatura: FR2H20R 450/750V 2x1,5mmq		
14	Cavo allarme fumo: FR2H20R 450/750V 2x1,5mmq		
13	Cavo allarme porta: FR2H20R 450/750V 2x1,5mmq		
12	Cavo aliment. sensore fumo: FR2H20R 450/750V 2x1,5mmq		

COMUNE DI PALERMO



COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



IMPRESA ESECUTRICE:



### PROGETTO ESECUTIVO

#### PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

SISTEMI DI RADIOPROPAGAZIONE IN GALLERIA  
 IMPIANTO RANCHIBILE E MURO PERIMETRALE TRA IMBOCCO GALLERIA STESSA E OLTRE CAVALCAVIA CIRINCIONE  
 SHELTER - SCHEMATICO IMPIANTO ELETTRICO CAVI AUSILIARI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO	DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA
RS72	01	E	ZZ	DX		RG0002	003	A	/

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)



(Capogruppo Mandataria)



(Mandante)

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	EMESSO A SEGUITO ISTRUTTORIA ITALFERR	M. Perrino	19.09.11	R. Piccirillo	19.09.11	S. Esposito	19.09.11

File: RS7201EZZDXRG0002003A

n. Elab.: