



**LEGENDA**

| SIMBOLI | DESCRIZIONE  |
|---------|--|
|         | Pozzetto di attraversamento (110x110x130)  |
|         | Pozzetto (70x70x70) - chiusura in acciaio predisposto per alloggiamento pavimentazione   |
|         | Pozzetto (40x40x40) - chiusura in acciaio predisposto per alloggiamento pavimentazione   |
|         | Plafoniera alimentata con linea "NO BREAK"   |
|         | Plafoniera IP65 - lampada 2x36 W   |
|         | Plafoniera IP65 - lampada 1x36 W   |
|         | Complesso canale luminoso/portacavi IP65 - 1x36 W p=1.50 mt (barchine)<br>Complesso canale luminoso/portacavi IP65 - 1x36 W p=3.00 mt (corridoi) |
|         | Quadretto modulare da parete: N°1 Presa interbloccata - 2x16A+T<br>N°1 Presa interbloccata - 3x16A+T   |
|         | Gruppo prese: N°1 schuko 10/16 A<br>N°3 equivalenti 10/16 A<br>N°1 interruttore 16 A   |
|         | Quadro Elettrico B.T.  |
|         | Interruttore luce - IP65   |
|         | Presse telefoniche   |
|         | Polifora dedicata impianti LFM   |
|         | Passerella portacavi zincata L= 200 mm   |
|         | Passerella portacavi zincata L= 300 mm   |
|         | Passerella portacavi zincata L= 300 mm (per cavi MT)   |
|         | Canale metallico di distribuzione primaria, provvisto di setti separatori, per la distribuzione cavi LFM, safety e security                      |
|         | Tubazione in pvc rigido  |
|         | Cassetta di derivazione  |
|         | Spostamento in verticale condotte portacavi  |

COMUNE DI PALERMO

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

**PROGETTO ESECUTIVO**  
PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTABARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

STAZIONE LIBERTÀ

IMPIANTI LFM  
PIANTA LIVELLO MEZZANINO - PIANO POSA CAVI

|          |       |      |                |                 |        |      |       |
|----------|-------|------|----------------|-----------------|--------|------|-------|
| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE TIPO DOC. | OPER/DISCIPLINA | PROGR. | REV. | SCALA |
| RS72     | 01    | EZZ  | PA             | LF010           | 005    | B    | 1:100 |

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)

PROGTN (Capogruppo Mandataria)

sab (Mandataria)

| Rev. | Descrizione                                 | Redatto   | Data     | Verificato    | Data     | Approvato   | Data     |
|------|---|-----------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
| A    | Emissione                                   | A. Carini | 14.09.10 | R. Piccirilli | 15.09.10 | S. Esposito | 16.09.10 |
| B    | Emissione a seguito di lavorazione Italferr | A. Carini | 12.09.11 | R. Piccirilli | 13.09.11 | S. Esposito | 19.09.11 |

