

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ALLEGATO ALLA PROPOSTA  
DI DELIBERA N. 32  
DEL 22/12/2015

ALL. "F"

Il Funzionario Tecnico  
Arch. Filippo De Marinis



*[Handwritten signature]*

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

PALERMO

Palermo, .....



Alla Ditta SI.A.GE.CO. S.p.A.

Piazza Unità d'Italia, 4.

PALERMO

UFFICIO : Prevenzione Incendi

Prot. N. .... /53967 ..... Allegati .....

Risp. al foglio n. .... del .....

Oggetto: Parere di conformità di una autorimessa con annesso gruppo elettrogeno, da realizzare a Palermo in Piazza Unità d'Italia, 4 - Ditta SI. A. GE. CO. S.r.l. -

Esaminato il progetto indicato in oggetto, vista la relazione tecnica e gli elaborati grafici prodotti, si esprime parere favorevole ai fini della prevenzione incendi.

Questo Comando si riserva di impartire eventuali prescrizioni in sede di visita di sopralluogo che, a lavori ultimati, dovrà essere richiesta, su carta legale, per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Contestualmente alla richiesta di sopralluogo dovrà essere prodotta, in originale o copia autenticata, la documentazione prevista dall'Allegato II del D.M.4/5/98, relativa a :

- strutture (punto 1.1);
- porte e materiali (punto 2);
- impianto elettrico (punto 3.1. b);
- impianto idrico antincendio (punto 3.2. b);
- impianto di rivelazione e segnalazione incendi;
- omologazione dei dispositivi di sicurezza del gruppo elettrogeno.

*[Handwritten signature]*



COMANDANTE PROVINCIALE  
(Andrea PIZZUTO)

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
VIG. PIETRO GALATI