

SISTEMA DRENANTE
(N. 12 POZZI)


SISTEMA DI SEPARAZIONE,
ACCUMULO E TRATTAMENTO
PRIMA PIOGGIA

STAZIONE DI
POMPAGGIO

ALLA FOGNATURA
COMUNALE



FOG NATURA
ESISTENTE



- 1 POZZETTO SEPARATORE A TRE VIE (INGRESSO - PRIMA PIOGGIA - BYPASS)
- 2 VASCA DECONTANZIONE E ACCUMULO DA 20 mc ATTREZZATA CON SARACINESCA AUTOMATICA DI REGOLAZIONE PORTATA
- 3 VASCA DECONTANZIONE E ACCUMULO DA 20 mc
- 4 DESOLEATORE PRIMA PIOGGIA
- TUBAZIONE PVC UNI 1401 S/N4 DIAM. 400 mm
- TUBAZIONE PVC UNI 1401 S/N4 DIAM. 315 mm
- TUBAZIONE PVC UNI 1401 S/N4 DIAM. 160 mm
- TUBAZIONE PVC UNI 1401 S/N4 DIAM. 90 mm
- P POZZETTO ISPEZIONE 700x700 CHIUSINO C250
- C CADITOIA STRADALE CON GRIGLIA C250

NOTA:
Si dell'evento meteorico una o più precipitazioni, anche tra loro temporaneamente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verificano o che si susseguono a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento e si definiscono acque di prima pioggia quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta acque meteoriche".
(Regolamenti Regionali var)

0 20 40 m
sc. 1:250

COMUNE DI PALERMO

Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSSST) D.M. LL.PP. 6/10/96

COMITENTE

90144 PALERMO

FIRMA COMMITTENTE

46 PALERMO

FIRMA COMMITTENTE

OPERA

AMPLIAMENTO DELLA
STRUTTURA SANITARIA
E REALIZZAZIONE DI UN
PARCHEGGIO PERTINENZIALE

Dalibera del Consiglio Comunale
nr. 36 del 07 - 03 - 2007

Concessione SUAP nr. 6110 del 28-06-07 -
Prot. n. 43123/P
Concessione SUAP nr. 8883 del 23-12-2010 -
Prot. n. 46680/P (1° variante)
Concessione SUAP nr. 11946 del 07-09-2012 -
Prot. n. 637086/P (2° variante)

PROGETTO DI TERZA VARIANTE
PER L' AMPLIAMENTO
DELL' AREA DI INTERVENTO
FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DI UN
PARCHEGGIO PERTINENZIALE
A RASO E DI UN EDIFICIO
DESTINATO A SERVIZIO
MORTUARIO

PROGETTO



PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO DELLA TAVOLA

RETE DI RACCOLTA
SEPARAZIONE E TRATTAMENTO
DELLE ACQUE PIOVANE NEL
PARCHEGGIO DI VIA SAN LORENZO

REV.	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE

DATA 07/07/2014 SCALE 1:250
TAVOLA NUMERO

V17