



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI
DELIBERA N° 8 DEL 13.05.15. URGENTE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ALL. 5

COMUNE DI PALERMO
AREA DELLE MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE MANUTENZIONE

Via Giuseppe Savagnone, 8 tel 091 7403239/3240 fax: 091/7403252
e-mail: manutenzionestrade@comune.palermo.it

Prot. n. 116620

Allegati n. _____

Palermo, 12 FEB. 2013

Responsabile del procedimento : Ing. G.nni Mandalà; Ing. Margh.ta Di Lorenzo del Casale; Ing. Luc.no Vallone.

OGGETTO: "Convenzione Rep. 708210 reg.ta a Palermo il 07/04/2011 n. 6525/11 stipulata tra l'amministrazione Comunale e l'Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus".

Copia Conforme all'originale

Ing. Giovanni Mandalà



**Area Gestione del Territorio
Ufficio Edilizia Privata**

**Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità
Servizio Mobilità Urbana**

L.L.S.S.

**Al Sig. Artale Maurizio n.q. di legale rappresentante
"Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus"
via Brancaccio, 461
90100 Palermo**

In riferimento alla nota prot. n. 763522 del 25/10/12 del Settore Edilizia Privata ed alla nota del Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus Prot. n. 55/443 del 22/01/13,

si precisa che quest'Ufficio non entra nei meriti della convenzione, né nelle scelte progettuali attinenti alla sezione stradale, ma si limita a fornire le prescrizioni tecniche a cui devono uniformarsi le opere stradali, fognarie e di pubblica illuminazione.

Ciò premesso, si rilasciano di seguito le prescrizioni tecniche di competenza:

Pavimentazioni stradali e convogliamento acque meteoriche:

- Le livellette stradali ed i relativi allineamenti dovranno essere conformi al verbale di linee e quote rilasciate dalla competente Ripartizione Urbanistica;
- La larghezza dei marciapiedi e della carreggiata stradale dovranno essere conformi alle prescrizioni di P.R.G.. Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate dalla Ripartizione Urbanistica;
- I marciapiedi verranno pavimentati con battuto di cemento dello spessore di cm. 10, di cui cm. 8,5 di conglomerato cementizio dosato a Kg. 250 e cm. 1,5 di malta cementizia dosata a Kg. 600 di cemento, e saranno riquadrati e bocciardati.

- Detti marciapiedi avranno un numero adeguato di scivoli per portatori di handicap con pendenza massima 8%, dimensionati secondo le norme in vigore ed opportunamente ubicati;
 - A delimitazione dei marciapiedi verso strada le orlature dovranno essere realizzate in conci di travertino d'Alcamo del tipo non tagliati a fil di sega, della larghezza di cm 30, posti su un letto di calcestruzzo dosato a Kg. 200 di cemento dello spessore di cm. 15 almeno;
 - La carreggiata stradale sarà costruita con uno strato di base tout-venant di cava dello spessore di cm 30 reso, intermedio di misto bitumato a caldo dello spessore di cm. 13 reso, binder e tappeto in conglomerato bituminoso asfaltico dello spessore reso complessivo di cm 7 (4+3).
 - La eventuale realizzazione di passi carrabili dovrà essere subordinata al rilascio di nulla osta da parte del competente Ufficio comunale, a seguito della presentazione di regolare istanza da parte degli interessati.
- Per quanto attiene al sistema fognario, eventuali impianti fognari esistenti o da realizzare dovranno essere collegati all'esistente, più vicina condotta comunale. Per lo smaltimento delle acque meteoriche devono prevedersi idonee caditoie stradali al pari collegate alla fognatura comunale.

Impianto di illuminazione pubblica:

L'impianto di pubblica illuminazione dovrà essere realizzato di tipologia serie e collegato al limitrofo impianto di via S. Ciro.

In base ai calcoli illuminotecnici il progettista dovrà trovare la più corretta collocazione dei sostegni – pali conici dritti, – che dovranno essere dotati di armature testa-palo con lampade SAP e relativo pozzetto di dispersione (40 x 40 cm).

Per il collegamento dei nuovi punti luce all'esistente impianto la Ditta dovrà contattare l'AMG Energia S.p.A., attuale Gestore degli impianti di pubblica illuminazione della Città.

E' opportuno evidenziare che le sopra riportate prescrizioni attengono unicamente alle opere stradali, fognarie e di pubblica illuminazione, soprattutto nella prospettiva della loro manutenzione. Con il presente adempimento questo Settore, non entra in alcun altro aspetto e/o merito e/o valutazione della Convenzione anche riguardo alle aree e/o opere da cedere al Comune di Palermo.

Si evidenzia, infine, che si ritiene opportuno che codesto Settore interessi il Settore Mobilità e Traffico per eventuali prescrizioni di competenza.

Distinti saluti.

**I REFERENTI UFFICIO MANUTENZIONE
STRADE E FOGNATURE**

(Ing. Giovanni Mandalà P.O.) (Ing. Luciano Vallone P.O.)

11.02.13

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE U. O.
PRESCRIZIONI TECNICHE IMPIANTI**

(Ing. Margherita Di Lorenzo del Casale)